



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU  
I MJERITELJSTVO

10000 Zagreb  
Ul. grada Vukovara 78  
Tel.: 6106-014  
Faks: 6109-324

Certificiranje na radio-frekvencijske smetnje

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. RFS/041165  
TEST REPORT No.

Proizvod  
Product Uređaj za neprekidno napajanje  
Tip: NOVA 600AVR, NOVA 1100AVR

Podnositelj zahtjeva  
Applicant MEP d.o.o.  
Srdoči 62, Rijeka

Proizvođač  
Manufacturer MGE UPS SYSTEMS  
38334 Saint-Ismier Cedex, FRANCE

Osnovna obilježja proizvoda  
Principal characteristics of the product MGE UPS SYSTEMS  
Tip: NOVA 1100AVR  
160-290V, 50/60Hz, 1100VA  
izlaz: 230V, 50Hz, 660W

Ovlaštena organizacija  
Accredited organization

**KONČAR**  
**INSTITUT**  
za elektrotehniku

pp 202, 10002 Zagreb,  
Fallerovo šetalište 22  
tel: 3667 337, fax: 3667 309

Klasa  
Classification No.

UPI - 383-02/97-02/115

Urudžbeni br.  
Registration No.

558-04/6-99-1, od 1999.12.03.

Tehnički podaci: napon 160-290V, frekvencija 50/60Hz, snaga 1100VA  
Izlaz: 230V, 50Hz, 660W (NOVA 1100AVR)  
napon 160-290V, frekvencija 50/60Hz, snaga 600VA  
Izlaz: 230V, 50Hz, 360W (NOVA 600AVR)

Stupanj RFS: po HRN N.NO.901  
Frekvencijsko područje: 150 kHz do 1000MHz  
Komponente zaštite od RFS: na ulazu napajanja

ZAKLJUČAK: Proizvod zadovoljava normu HRN N.NO.901 (1991)

Datum  
Date 27.10.2004.

M.P.  
Seal

Potpis ovlaštene osobe  
Signature of accredited person

KONČAR - Institut za  
elektrotehniku d. d.  
ZAGREB 6

Mr.sc.Jandro Šimić dipl.inž.



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU  
I MJERITELJSTVO

10000 Zagreb  
Ulica grada Vukovara 78  
Tel.: 6106-014  
Faks: 6109-324

ELEKTRIČNA SIGURNOST - ELECTRICAL SAFETY

**IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU Br. BA304350A2**  
**TEST REPORT No.**

Proizvod  
Product

Uređaj za neprekidno napajanje  
Tip/mod: NOVA 600AVR, NOVA 1100AVR

Kom. naziv: /

Podnositelj zahtjeva  
Applicant

MEP d.o.o.  
Srdoči 62, Rijeka

Proizvođač  
Manufacturer

MGE UPS SYSTEMS  
38334 St Ismier Cedex, France

Osnovna obilježja proizvoda  
Principal characteristics of the product

MGE UPS SYSTEMS  
Tip: NOVA 1100AVR  
160-290V, 50/60Hz, 1100VA  
izlaz: 230V, 50Hz, 660W, Kl.I

Ovlaštena organizacija  
Accredited organization

**KONČAR**  
**INSTITUT**  
za elektrotehniku

pp 202, 10002 Zagreb,  
Fallerovo šetalište 22  
Tel: 3667 296, fax: 3667 342

Klasa  
Classification No.

UP/II-383-02/97-02/112

Urudžbeni br.  
Registration No.

558-04/6-99-1, od 1999.12.03.

Zaključak:

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** Zakon o normizaciji NN 55/96 i Naredba o obvezatnom atestiranju elektroničkih kućanskih aparata i elektroničkih aparata za sličnu upotrebu (131/00) i norma

HRN N.N0.201-86; HRN - IEC 950-91

te taj proizvod ima ispunjava sve uvjete za dobivanje CERTIFIKATA BR.


**BA304350A2**

Datum  
Date

2004.10.28.

M.P.  
KONČAR Institut za  
elektrotehniku d. d.  
ZAGREB 6

Potpis ovlaštene osobe  
Signature of accredited person

  
Mr.sc. Jandro Šimić, dipl.inž.