



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 78
Tel.: 6106-014
Faks: 6109-324

ELEKTRIČNA SIGURNOST - ELECTRICAL SAFETY

CERTIFIKAT Br. BA304390A2
CERTIFICATE No.

Proizvod
Product

Uređaj za neprekidno napajanje
Tip/mod.: Protection Center 420, (500, 675)

Kom. naziv: /

Podnositelj zahtjeva
Applicant

MEP d.o.o.
Srdoči 62, Rijeka

Proizvođač
Manufacturer

MGE UPS SYSTEMS
38334 St Ismier Cedex, France

Osnovna obilježja proizvoda
Principal characteristics of the product

MGE UPS SYSTEMS
Tip: Protection Center 420
160-284V, 50/60Hz, 675VA
izlaz: 230V, 50Hz, 400W

Godina proizvodnje
Date of production

2004.

Broj i datum izvješća o ispitivanju
Test report number and date

BA304390A2
2004.11.12.

Rok važnosti certifikata
Certificate validity

2009.11.12.

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima sljedećih propisa i normi
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards

Zakon o normizaciji NN 55/96 i Naredba o obvezatnom atestiranju elektroničkih kućanskih aparata
i elektroničkih aparata za sličnu upotrebu (131/00) i norma

HRN N.N0.201-86; HRN - IEC 950-91

Ovlaštena organizacija
Accredited organization

KONČAR
INSTITUT
za elektrotehniku

pp 202, 10002 Zagreb,
Fallerovo šetalište 22
Tel: 3667 296, fax: 3667 342

Klasa
Classification No.

UP/I-383-02/97-02/112

Urudžbeni br.
Registration No.

558-04/6-99-1, od 1999.12.03.

Datum
Date

2004.11.12.

M.P.
Seal
KONČAR - Institut za
elektrotehniku d. d.
Z A G R E B 6

Potpis ovlaštene osobe
Signature of accredited person

Mr.sc. Jandro Šimić, dipl.inž.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

10000 Zagreb
Ul. grada Vukovara 78
Tel.: 6106-014
Faks: 6109-324

Certificiranje na radio-frekvencijske smetnje

CERTIFIKAT Br. CA3 041270
CERTIFICATE No.

Proizvod
Product

Uređaj za neprekidno napajanje
Tip: Protection Center 420, (500, 675)

Podnositelj zahtjeva
Applicant

MEP d.o.o.
Srdoči 62, Rijeka

Proizvođač
Manufacturer

MGE UPS SYSTEMS
38334 Saint-Ismier Cedex, FRANCE

Osnovna obilježja proizvoda
Principal characteristics of the product

MGE UPS SYSTEMS
Tip: Protection Center 675
160-284V, 50/60Hz, 675VA
izlaz: 230V, 50Hz, 400W

Datum proizvodnje
Date of production

2004

Broj i datum izvještaja o ispitivanju
Test report number and date

21580-RFS/041270
12.11.2004.

Rok važnosti certifikata
Certificate validity

12.11.2009.

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima sljedećih propisa i normi
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards

Pravilnik o obvezatnom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje
(NN. br. 55/96 i 131/00) i norma HRN N.N0.901 (1991)

Ovlaštena organizacija
Accredited organization

KONČAR
INSTITUT
za elektrotehniku

pp 202, 10002 Zagreb,
Fallerovo šetalište 22
tel: 3667 337, fax: 3667 309

Klasa
Classification No.

UPI – 383-02/97-02/115

Uredžbeni br.
Registration No.

558-04/6-99-1, od 1999.12.03.

Datum
Date

27.10.2004.

M.P.
Seal

Potpis ovlaštene osobe
Signature of accredited person

KONČAR - Institut za
elektrotehniku d. d.
ZAGREB 6

Mr. sc. Jandro Šimić dipl.inž.