

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s.
018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
SKTC - 101

CERTIFIKÁT č. 03193/101/1/2002 z 05. júna 2002

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s., Nová Dubnica, autorizovaná osoba SKTC - 101 poverená na posudzovanie zhody rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 13/2000 zo dňa 18.01.2000 podľa § 11 ods. 10 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanovením § 12 odsek 3 písmena b) zákona vydáva tento certifikát.

1. Výrobok (typ) : Zdroj UPS MGE
PULSAR 1500, 1500R, 2200, 3000, 3000XL, 3000EXB
2. Technické údaje: AC 230V, 50/60Hz, 10A, 16A, trieda I
6.5A, 1000W, 1500VA
9.56A, 1540W, 2200VA
13.0A, 2000W, 3000VA
72Vdc, 55A
3. KP : 31.10.50
4. Žiadateľ : BGS - Distribution, a.s.
Stará Vajnorská 21, BRATISLAVA
5. IČO : 35755733-
6. Výrobca : MGE UPS SYSTEMS, Saint Ismier Cedex, Francúzsko
Phoenixtec Elec. Co.Ltd., Shenzhen, Čína

Týmto certifikátom sa podľa § 12 zákona potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z. zo 16.12.1999, č. 394/1999 Z. z. zo 16.12.1999.

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z. zo 16.12.1999, č. 394/1999 Z. z. zo 16.12.1999 sú uvedené v protokole č. 03300/2002 zo dňa 03.06.2002.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie od: 05.06.2002
do: 05.06.2005



385702

Ing. Dušan Novotný